



LEGENDA

- Projektowane rurociągi odprowadzenia skroplin
- Projektowane klimatyzatory
- Projektowane przewody f-gazowe

UWAGI

Odprowadzenie skroplin włączyć do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonu z przewrótka. W miarę możliwości instalację skroplin włączyć do syfonu umywalki. Przejście instalacji przez strop należy wykonać jako p.pot. ET20

BIURO PROJEKTOWE: **MDM KLIMA SP Z O.O.**  
AL. JANA PAWŁA II 27  
00-867 Warszawa

INWESTOR: **NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII**  
**IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**  
**UL. W.K. ROENTGENA 5**  
**02-781 WARSZAWA**

OBIEKT: **BUDYNEK KLINICZNY NARODOWEGO**  
**INSTYTUTU ONKOLOGII**  
**IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE**  
**UL. W.K. ROENTGENA 5**  
**02-781 WARSZAWA**

RYSUNEK: **RZUT KONDYGNACJI +5**  
**INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF**

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA: **SANITARNA**

PROJEKTANT: **mgr inż. Piotr Jastrzębski**

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Dariusz Sienica**

DATA: **10.2022**

SKALA: **1:50**

RYN. NR.: **IS.F.05**